



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Краснодарского края  
Прокуратура Тбилисского района  
352340, ст. Тбилисская,  
ул. Октябрьская д.186  
тел. 3-26-33, факс 3-26-33  
*10.08.2016 № 07-01-2016*

Директору  
МБОУ «СОШ №16»

Барздун Н.Л.

пер. Октябрьская, 72,  
ст. Геймановская,  
Тбилисский район,  
Краснодарский край

## **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

**об устранении нарушений санитарно - эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере пожарной безопасности и законодательства об обеспечении охраны жизни и здоровья несовершеннолетних**

Прокуратурой района в рамках подготовки к учебному 2016 – 2017 учебному году по материалам проверок, проведенных контролирующими органами, проведен анализ соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере пожарной безопасности и законодательства об обеспечении охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в МБОУ СОШ №16, по результатам которого выявлены нарушения.

Так установлено, что в МБОУ СОШ №16, расположенной по адресу: Тбилисский район, ст. Геймановская, пер. Октябрьский, 72, выявлены следующие нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности:

- отсутствует система с выводом сигнала о срабатывании автоматической пожарной автоматики на пульт пожарной охраны без участия персонала объекта;
- отсутствуют двери лестничных клеток;
- имеющиеся двери лестничных клеток не оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах;
- отсутствуют противопожарные двери, лаз на чердачное помещение, отделяющие помещения разные по функциональному назначению;
- в складских помещениях не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений;
- отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении технических служащих;
- ручные пожарные извещатели и пульт приёма - контрольной автоматической пожарной автоматики не опломбированы организацией проводившей техническое обслуживание;

- помещение, в котором установлен пульт приема - контрольной автоматической пожарной сигнализации, не обеспечено аварийным освещением;

- допускается эксплуатация электроосветительного прибора в столовой без защитного колпака.

Также выявлены нарушения санитарно - эпидемиологического законодательства, а именно: не проведен ремонт линолеумного покрытия пола в медицинском кабинете.

Кроме того установлено, что ограждение территории обеспечивает несанкционированный доступ на территорию образовательной организации.

Согласно ч. 6 ст. 28 вышеуказанного Закона РФ образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 4 ст. 41 указанного Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; соблюдение государственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов.

Согласно ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые силы и средства;

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий;

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях;

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;

содействовать деятельности добровольных пожарных;

обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных ст. 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Таким образом, в МБОУ СОШ №16 обязанности по созданию безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья обучающихся, санитарно – эпидемиологические нормы, а также нормы в сфере пожарной безопасности выполняются формально, не соблюдаются требования действующего законодательства в указанных сферах. Выявленные нарушения являются недопустимыми и подлежат немедленному устранению, а виновные лица, их допустившие, привлечению к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального Закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

## Т Р Е Б У Ю:


1. Рассмотреть данное представление с участием прокурора. О времени и месте рассмотрения представления заранее, не менее чем за трое суток, сообщить прокурору района.

2. Принять меры к недопущению нарушений закона, устранению их причин и условий.

3. Виновных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности, установленной нормами Трудового Кодекса РФ (замечание, выговор, увольнение).

4. О принятых мерах сообщить прокурору района в письменном виде в установленный законом 30 дневный срок со дня внесения представления.

И.о. прокурора Тбилисского района  
советник юстиции



В.В. Адамов

Муниципальное бюджетное  
 общеобразовательное учреждение  
 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
 ШКОЛА № 16»  
 ИНН 2351008595  
 ОГРН 1022304719810  
 352352, Краснодарский край,  
 Тбилисский район  
 ст. Геймановская, ул. Октябрьская, 72  
 тел. 8 (86158) 6-12-69, 6-12-18

Исполняющему обязанности  
 прокурора Тбилисского района  
 советнику юстиции  
 В.В. Адамову  
 директора МБОУ «СОШ № 16»  
 Барздун Н.Л.

ИСХ № 13 от 09.09.16.  
 на № 07-01-16/16 от 10.08.16.

Канцелярия  
 прокуратуры  
 Тбилисского  
 района

Дата 09.09.16

Администрация МБОУ «СОШ № 16» на Представление об  
 устранение нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности и  
 законодательства об обеспечении охраны жизни и здоровья  
 несовершеннолетних (представление от 10.08.2016г № 07-01- 16) сообщает  
 следующее:

№ п/п	Перечень мероприятий	Примечание	Срок исполнены
1	Составлен план мероприятий МБОУ «СОШ № 16» по устранению нарушений противопожарного законодательства и подготовки МБОУ «СОШ № 16» к новому 2016-2017 учебному году.		
2.	Установка системы с выводом сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны без участия персонала.		До 01 декаб 2017г.
3.	Установка дверей лестничных клеток	Заказана проектно-сметная документация в	До 01 авгу 2017 г.
4.	Установка межэтажных дверей с устройством для самозакрывания и уплотнением в притворах (проектно-сметная документация, приобретение, установка, строительный контроль)		До 01 авгу 2017г
6.	Оборудовать лаз на чердачное помещение, отделяющие помещения разные по функциональному назначению.	Заказана проектно-сметная документация	До 01 авгу 2017г
7	Определить категорию взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок		До 01 авгу 2017 г
8.	Установка автоматической пожарной сигнализации в помещении технических служащих	Заказана проектно-сметная документация	До 01 авг 2017г
9	Опломбировать ручные пожарные извещатели и пульт приёмно-контрольной автоматической пожарной автоматики не опломбированы		Исправле